



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 13126-17:2008-04

Test Certificate

Nr. /No. 42-2/08

Der Firma

We confirm, that the manufacturer

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
D-71254 Ditzingen

wird bescheinigt, dass sie am
at the date of

14. Mai/ May 2009

die Anforderungen der DIN EN 13126-17
meets the requirements of DIN EN 13126-17

für das Produkt
for the product

Parallelschiebekippbeschlag
PSK GU 966/200 mZ

in der Ausführung
in the version

Beschlag mit Zwangssteuerung
Fitting with force control

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:
that complies with the classification

Gebrauchskategorie category of use	Dauerfunktions- tüchtigkeit durability	Masse mass	Feuerbe- ständigkeit fire	Gebrauchs- sicherheit safety in use	Korrosionsbe- ständigkeit corrosion	Schutz- wirkung security	Ange- wender- Teil application part	Prüfgrößen size of limitation
-	5	200	0	1	4	-	17	1200x2000

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 42-2/08 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das
geprüfte Produkt nicht ändern.

This certificate is based on the evaluation of test report No. 42-2/08 by PIV Velbert.
Test certificate retains its validity as long as the products is not been modified an any manner.

42551 Velbert, den 15. Mai/ May 2009

R. Ehle
Dipl.-Ing.

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.